



Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: Μ. Μαρκούλη

Τηλ.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969

Ηλεκτρ. Δ/νση: pr.papageorgiou@gmail.comΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσ/νίκη, 25/07/2018

Αρ. Πρωτ.: 34.741

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφορών για τον καθαρισμό πύργων ψύξης κατασκευής ΜΙΤΑ, τύπου ΡΜΕ 4104 Ε Κ12, στη μονάδα Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Νοσοκομείου (α/α Σ.06.18).

Σας γνωρίζουμε, ότι το Νοσοκομείο επιθυμεί την προμήθεια των υλικών με τις απαιτούμενες εργασίες, προϋπολογιστικής δαπάνης 2.914,00 € με το ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	: Καθαρισμός πύργων ψύξης κατασκευής ΜΙΤΑ, τύπου ΡΜΕ 4104 Ε Κ12 στην μονάδα Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Νοσοκομείου.
ΧΩΡΟΣ/ΤΜΗΜΑ	: Μονάδα Σ.Η.Θ.Υ.Α.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	: Δύο (2) τεμάχια.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	: <ol style="list-style-type: none"> Καθαρισμός δύο (2) πύργων ψύξης, δηλαδή, υδροβολή με χρήση αντλίας υψηλής πίεσης, αφαίρεση επικαθήμενων αλάτων από τις παρειές, από τον πυθμένα καθώς επίσης και από τους ψεκαστήρες των δύο πύργων. Επίσης θα γίνει αφαίρεση όλων των μικροσωματιδίων από το εσωτερικό των πύργων και θα γίνει έλεγχος και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας στο δίκτυο ψύκτη απορρόφησης – πύργοι ψύξης.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	: <ol style="list-style-type: none"> Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή προσφοράς, θα πρέπει να λάβουν γνώση των επί τούτου συνθηκών. Με το πέρας των εργασιών θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των πύργων διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη των στελεχών της Τ.Υ. του Νοσοκομείου.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική και οικονομική προσφορά σας, σε σφραγισμένο φάκελο (θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος και ο α/α του διαγωνισμού), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την ώρα 15:00 της 06^{ης} Αυγούστου 2018.

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται το συνολικό κόστος της προμήθειας (υλικά και εργασία) **χωρίς** το ΦΠΑ. Στην προ ΦΠΑ συνολική αξία θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις ύψους 2,12432%.

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιοσδήποτε διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να απευθύνονται στον κ. Παπανικολάου Αστέριο - Τηλ. 2313 32.3105.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ