



## Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: Μ. Μαρκούλη

Τηλ.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969

Ηλεκτρ. Δ/νση: [pr.papageorgiou@gmail.com](mailto:pr.papageorgiou@gmail.com)**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Θεσ/νίκη, 31/07/2018

Αρ. Πρωτ.: 35.590

ΠΡΟΣ:

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφορών για την αντικατάσταση αυτόνομου κλιματιστικού 24.000 BTU/h, στα κεντρικά UPS, στον Υποσταθμό Χαμηλής Τάσης του Νοσοκομείου (α/α Σ.07.18) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.**

Σας γνωρίζουμε, ότι το Νοσοκομείο επιθυμεί την προμήθεια των υλικών με τις απαιτούμενες εργασίες, προϋπολογιστικής δαπάνης 1.612,00 € με το ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	: Αντικατάσταση αυτόνομου κλιματιστικού 24.000 BTU/h.
ΧΩΡΟΣ/ΤΜΗΜΑ	: ΚΕΝΤΡΙΚΑ UPS - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	: 1 ΤΕΜ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	: 1. Κλιματιστικό τοίχου inverter (AC ή DC) τύπου split, ονομαστικής απόδοσης ψύξης: 24.000 (Btu/h) περίπου, ενεργειακής κλάσης $\geq$ A. Αποδεκτοί κατασκευαστές: TOSHIBA ή HITACHI ή CARRIER ή DAIKIN ή MITSUBISHI.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	: 1. Αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού "καμένου" κλιματιστικού.
	: 2. Τοποθέτηση καινούργιου κλιματιστικού μηχανήματος με τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.
	: 3. Δοκιμή λειτουργίας - ρυθμίσεις – παράδοση.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	: 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας $\geq$ 2 ετών.
	: 2. Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή προσφοράς, θα πρέπει να λάβουν γνώση των επί τόπου συνθηκών.
	: 3. Εκτέλεση των εργασιών κατά τις ώρες: 07:00 έως 15:00 καθημερινά.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική και οικονομική προσφορά σας, σε σφραγισμένο φάκελο (θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος και ο α/α του διαγωνισμού), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την ώρα 15:00 της 06ης Αυγούστου 2018.

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται το συνολικό κόστος της προμήθειας (υλικά και εργασία) χωρίς το ΦΠΑ. Στην προ ΦΠΑ συνολική αξία θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις ύψους 2,12432%.

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να απευθύνονται στον κ. Παπανικολάου Αστέριο - Τηλ. 2313 32.3105.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ