



Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: Μ. Μαρκούλη

Τηλ.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969

Ηλεκτρ. Δ/ση: pr.papageorgiou@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσ/νίκη, 10/12/2018

Αρ. Πρωτ.: **58.450**

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφορών για προμήθεια υλικών για το σύστημα B.M.S. (Μοτέρ διαφραγμάτων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων), για διάφορες ΚΚΜ του Νοσοκομείου (α/α Σ.17.18).

Σας γνωρίζουμε, ότι το Νοσοκομείο επιθυμεί την προμήθεια των υλικών, προϋπολογιστικής δαπάνης 4.340,00 € με το ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	: Υλικά για το σύστημα B.M.S του Νοσοκομείου. (Μοτέρ διαφραγμάτων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων).
ΧΩΡΟΣ/ΤΜΗΜΑ	: Διάφορες ΚΚΜ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	: 20 TEM
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	: 1. Ωθητήρας αναλογικός 20N, τύπου HoneyWell N20010 ή Bellimo SM24A-SR (20TEM).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	:
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	: 1. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι συμβατά και να συνεργάζονται με το BMS του Νοσοκομείου, κατασκευής TREND.
	: 2. Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
	: 3. Παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική και οικονομική προσφορά σας, σε σφραγισμένο φάκελο (θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος και ο α/α του διαγωνισμού), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την ώρα 15:00 της 03ης Ιανουαρίου 2019.

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται το συνολικό κόστος της προμήθειας (των υλικών) χωρίς το ΦΠΑ. Στην προ ΦΠΑ συνολική αξία θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις ύψους 2,12432%.

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιοσδήποτε διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αγγελόπουλο Παναγιώτη - Τηλ. 2313 32.3104.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ